



说明: 1. 计量柜内表计及互感器由供电部门提供, 预留安装位置, 提供3表位支架。  
2. 本配电室配置2kVA UPS电源一套, 为开关柜提供操作电源, UPS充电电源引自PT。  
3. 配2台800mm宽转运车。  
4. 母线室安装绝缘子, 所有铜排套热缩管, 分相分色。  
5. 10kV开关柜要求加装除湿装置。

借(通)用件登记  
CAD制图

旧底图总号

底图总号

签名

日期

工程名称	武汉留学生创业园配电房改造项目		CHXS202101003-GY-01	
设计	10kV一次系统图		第 1 张	共 1 张
校对			<b>昌华电气设备集团有限公司</b> Changhua Electric Equipment Group Co., Ltd.	
审核				
日期	用于产品	KYN28-12		