


中心配电房
低压配电干线系统图

干线编号	额定电流 (A)	回路标注	电缆型号、规格	配电箱	备注
①			3*10+2*6	E栋户外	用电终端
②	500			D1-1	
③	250			D1-2	
④	300			D1-3	
⑤	300		3*150+2*70	D1-4	
⑥	225		3*95+2*50	C1-1	
⑦			3*150+2*70	C1-2	
⑧	200		3*50+2*25	A1-1	
⑨			3*35+2*16	A1126	用电终端
⑩			3*95+2*50	奥科鼎盛	用电终端
⑪			3*95+2*50	天骏	用电终端
⑫			3*150+2*70	中交	用电终端
⑬			3*50+2*25	武水	用电终端
⑭			3*16+2*10	恩智	用电终端
⑮	100		3*35+2*16	3F01	
⑯			3*50+2*25	晨光	用电终端
⑰			3*6+2*4	晨光	用电终端
⑱				P1	

低压配电干线表

工程名称	武汉留学生创业园配电房改造项目	CHXS202101003-GX-01	
设计	低压配电竖向干线图	第 1 张	共 1 张
校对		 昌华电气设备集团有限公司 Changhua Electric Equipment Group Co., Ltd.	
审核			
日期	用于产品		